



**IBU PEJABAT,
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT,
MALAYSIA,
Headquarters,
Fire and Rescue Department, Malaysia,
Lebuhr Wawasan, Precinct 7,
62250 PUTRAJAYA.**

Telefon : 603-88880036/39/40
Facsimile : 603-88880842
Homepage : www.bomba.gov.my
Email : pro@bomba.gov.my

PEMBAHARUAN

NO. RUJUKAN : **JPBM: PPP/005/44/39 (13)**
NO. SIRI : **AK/PYROGEN/420/2006 (P1)**

TARIKH : **07/03/2008**

**SIJIL PERAKUAN BAHAN 2008/2009
ALAT KELENGKAPAN
FIRE SUPPRESSION SYSTEM**



Jabatan ini memperakui **ALAT KELENGKAPAN** tersebut di atas berdasarkan Piawaian Laporan ujiannya, dan Pihak Arkitek atau Jurutera Profesional bagi projek berkaitan adalah bertanggungjawab menentukan kesahihan **ALAT KELENGKAPAN** dipasang mengikut Laporan Piawaian ujiannya (Rujuk pada 1.6 dan 1.7)

- 1.1 Nama & Alamat Pengedar : **PYROGEN MANUFACTURING SDN BHD
NO. 17, JALAN PEMBERITA U1/49,
TEMASYA INDUSTRIAL PARK,
SEKSYEN U1,
40150 SHAH ALAM,
SELANGOR DARUL EHSAN.**
- 1.2 Nama & Alamat Pengeluar : **---SDA---**
- 1.3 Jenis Alat Kelengkapan : **PYROGEN EXA SERIES FIRE EXTINGUISHING SYSTEM**
- 1.4 Tempoh Sah Perakuan : **18/07/2008 HINGGA 08/03/2009**
- 1.5 No. Laporan Ujian/Tarikh : **CSIRO NO. JK09A-XF2149/RI (12/09/2005), TUV-SUD-PSB
no. 57S071227_LY_CORR (30/04/2007) & UM REVIEW
(04/07/2007)**
- 1.6 Piawaian : **AS/NZS 4487: 1997, AS/ NZS 1851.16: 1997, CEN/TC 191-
1&2, NFPA 2010: 2006 & OECD NO. 403: 1981**
- 1.7 Spesifikasi / Jenama : **'PYROGEN'**
- 1.8 Skim Persijilan Barangan : **CSIRO ACTIVFIRE AFP 1781 (VALID 12/10/2007)**
- 1.9 Had Kegunaan : **DIBENARKAN UNTUK KAWASAN 'NORMALLY OCCUPIED'
DENGAN MEMATUHI NFPA 2010 DAN DISAHKAN OLEH
KONSULTAN BERTAULIAH SERTA MEMATUHI SYARAT
SEPERTI DI LAMPIRAN A4.**

2. Lain-lain (nyatakan): Sila kemukakan Borang **C1/ C2/ C3** (diisi oleh pihak berkenaan) ke Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri di mana projek dijalankan dan Ibu Pejabat Bomba dan Penyelamat, Malaysia apabila selesainya tiap-tiap projek tersebut.

2.1 Syarat-syarat Perakuan Bomba dan Penyelamat ini yang mesti dipatuhi seperti di **Lampiran A1, A2 dan A3**. Spesifikasi **ALAT KELENGKAPAN** ini adalah seperti dalam Laporan ujian (di para 1.6 di atas)


(YUSOFF BIN SIDEK)

Pengarah Ketua Pengarah,
Bahagian Penyelidikan, Perancangan dan Pembangunan,
b.p. Ketua Pengarah
Jabatan Bomba Dan Penyelamat,
Malaysia.

